

ZKUŠEBNÍ PROVOZ

OBEC LITOCHOVICE

Neuslužice 16

387 01 Volyně

KALIZAČNÍ ŘÁD LITOCHOVICE

okr. Strakonice

Vypracoval: Radka Božková

Litochovice, prosinec 2019

KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI

Obec : Litochovice, Neuslužice
Vlastník kanalizace : Obec Litochovice
Provozovatel : Obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně
Zpracovatel kanalizačního řádu : Obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Litochovice zakončené čistírnou odpadních vod v obci Litochovice.

Dne

.....

razítko, podpis

Kanalizační řád byl schválen dle zák. č. 274//2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu ve Strakonicih pod č.j.:

OBSAH

A- Textová část

- 1) Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
- 2) Technický popis kanalizace
- 3) Údaje o stávajícím množství a jakosti odpadních vod
- 4) Požadavky vodohospodářského orgánu
- 5) Nejvyšší přístupné množství a míra znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace
- 6) Podmínky pro odvádění odpadních vod
 - a) Zásady pro zřizování kanalizačních přípojek
 - b) Povinnosti provozovatele VK
 - c) Povinnosti producenta odpadních vod /vlastníka napojené nemovitosti/
- 7) Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
- 8) Způsob kontroly dodržování stanovených podmínek pro odvážení odpadních vod
- 9) Opatření při poruchách a havarijních stavech
- 10) Ustanovení o doplňování kanalizačního řádu a jeho případných změnách

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní pojmy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, §10, §14, §18, §19, § 32, § 33, § 34, § 35)
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16)
- Vyhláška č. 248/2001 SB., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) jejich eventuální novely

1.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

a) Vpouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkující odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 35 zákona č. 274/2001 Sb.

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kalince odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahují určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. Změnit nebo doplnit kanalizační řád, změnil-li se podmínky, za kterých byl schválen.

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

f) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

g) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

1.2.CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Litochovice tak, aby zejména:

- a) Byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu
- b) Nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů
- c) Bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v ČOV
- d) Byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných produktů odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
- e) Odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně
- f) Byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě

2. TECHNICKÝ POPIS KANALIZACE

2.1. Obec Litochovice na Podhorském potoce, které je součástí širšího povodí Vltavy.

Na Kanalizační síti je jedna výpust. Kanalizaci tvoří základní kmenové stoky a kanalizační řady s přípojkami.

Stoková síť obce Litochovice je vybudována z trub plastových - 2397,12 m.

Na stokové síti se nachází v současné době 63 kanalizačních přípojek.

Z celkového počtu obyvatel 181trvale bydlících obyvatel je na veřejnou kanalizační síť ukončenou ČOV napojeno 73 obyvatel.

Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2019.

3. ÚDAJE O MNOŽSTVÍ A JAKOSTI ODPADNÍCH VOD

Současné množství odpadních vod vyhovuje provozním parametrům ČOV a nepřekračuje hodnoty stanovené pro úhrnné množství čištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu. Nejsou překročeny ukazatele kvality stanovené jako limitní pro ČOV povolením vodohospodářského orgánu.

4. POŽADAVKY VODOHOSPODÁŘSKÉHO ORGÁNU NA JAKOST VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

4.1. Odpadní vody z intravilánu obce Litochovice jsou přiváděny a čištěny na čistírně odpadních vod obce Litochovice.

4.2. Pro vypouštěnou vodu jsou stanoveny na výtoku z ČOV Litochovice rozhodnutím MěÚ Strakonice č.j.: MUST/044860/2012/ŽP/Ško SZ MUST/018381/2012/3 I-2456

Maximální množství: Q_p $0,23 \text{ l.s}^{-1}$

 Q_{dmax} $0,34 \text{ l.s}^{-1}$

 Q_{hmax} $1,69 \text{ l.s}^{-1}$

 Q_{rmax} $7,12 \text{ tis. m}^3/\text{rok}$

Kvalita:

CHSK _{Cr}	p 150 mg/l	m 220 mg/l	1,2 t/rok
BSK ₅	p 39 mg/l	m 80 mg/l	0,3 t/rok
NL	p 40 mg/l	m 80mg/l	0,3 t/rok

Recipient: Podhorský potok č.h.p. 1-08-03-045

Četnost odebírání vzorků: 6x

5. NEJVYŠŠÍ PŘÍSTUPNÉ MNOŽSTVÍ A MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

5.1. Hodnoty přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v následném souhrnném přehledu:

ukazatel	symbol	koncentrační limity z kontr. dvouhod. Směs. Vzorku mg/l
reakce vody	pH	6,0-9,0
teplota	T	40°C
biochem. spotřeba kyslíku	BSK ₅	400
chemická spotř. kyslíku	CHSK _{cr}	800
nerozpustné látky	NL	700
dusík amoniakální	N-NH ₄	45
dusík celkový	N _{celk.}	70
fosfor celkový	P _{celk.}	15
rozp. anorg. soli	RAS	1200
kyanidy celkové	CN _{celk.}	0,2
nepolární extra. látky	NEL	10
extrahovatelné látky	EL	75
tenzidy anioaktivní	PAL-A	10
rtuť	Hg	0,05
měď	Cu	0,2
nikl	Ni	0,1
chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3
olovo	Pb	0,1
arsen	As	0,1
zinek	Zn	0,5
kadmium	Cd	0,1
salmonella sp. ²⁾		negativní nález

1) Dvouhodinový směsný vzorek získaný 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

2) platí pro vody z infekčních zdravotnických a podobných zařízení

Tyto hodnoty jsou vázané pro všechny uživatele veřejné kanalizace, pokud jim v rámci smluvního vztahu nebudou stanoveny hodnoty vyšší resp. odchylky, nebo jmenovitě.

5.2. Povinnosti vlastníků napojených nemovitostí je dbát, aby limity přípustného znečištění nebyly v žádném případě překračovány.

5.3. Množství odpadních vod vypouštěných do VK se stanovuje dle zákona č.274/2001 Sb. Na základě směsných čísel, popřípadě technickým propočtem s přihlédnutím k množství odebrané vody.

6. PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

6.1. Zásady pro zřizování kanalizačních přípojek a vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace

6.1.1 O napojení přípojky do veřejné kanalizace a o vypouštění odpadních vod do VK požádá vlastník připojované nemovitosti přihláškou (žádostí), obsahující náležitosti dle stavebních předpisů (popř. údaje, stanovené provozovatelem VK).

Vypouštění odpadních vod (nebo výjimečně povrchových vod) do veřejné kanalizace lze realizovat (kromě vod z veřejných komunikací a prostranství) jen v rámci smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, uzavřené mezi provozovatelem VK a producentem odpadních vod.

Tyto smluvní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, resp. obchodního zákoníku (podle právní povahy vlastníka připojované nemovitosti), rovněž § 8 zák. č. 274/2001 Sb. a § 13 vyhl. 428/2001 Sb.

6.1.2. V případě, že odpadní vody jsou vypouštěny bez předchozí smlouvy, resp. při závažném porušování smluvních podmínek, je provozovatel VK oprávněn (po uplynutí lhůty, stanovené ve výzvě ke sjednání nápravy k odstranění nežádoucího stavu) omezením nebo přerušením přítoku odpadních vod do veřejné kanalizace zajistit řádný provoz kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

6.1.3. Při napojování producentů odp. vod, resp. při změně parametru množství kvality přiváděných odp. vod je provozovatel VK povinen dbát podmínek resp. závazných limitů stanovených ve vodohospodářském povolení podle příslušných ustanovení zákona o vodách,

6.1.4. Při naplňování bilančních hodnot znečištění, jakož i celkového přístupného množství odpadních vod, odváděných veřejnou kanalizací, se přihlíží k přednostnímu uspokojování žadatelů domovních a komunální občanské výstavby.

6.1.5. Výši úplat (stočné) za odvádění a čištění odpadních vod stanoví provozovatel VK (příp. vlastník těchto zařízení) s přihlédnutím k nákladům, povaze a látkovému zatížení odpadních vod.

6.2. Povinnosti provozovatele veřejné kanalizace:

6.2.1. Provozovatel VK povinen kontrolovat měření množství a jakosti odpadních vod, vypouštěných do veřejné kanalizace, aby odpovídaly kanalizačnímu řádu.

6.2.2. Provozovat veřejnou kanalizaci (event. ČOV) v souladu s limity a s podmínkami vodoprávního povolení a vypouštění vod dle zákona o vodách (§ 8).

6.2.3. Sledovat množství a jakost vod, vypouštěných do recipientu (toku).

6.2.4. Provozovat veřejnou kanalizaci a ČOV v souladu se schváleným provozním řádem a s kanalizačním řádem.

6.3. Povinnosti producenta odpadních vod:

6.3.1. Producent odpadních vod je povinen:

- omezit nebo přerušit vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace po dobu provádění jejich plánovaných oprav, údržbových prací nebo revizí.

Potřebu takové výluky oznamuje provozovatel VK producentům 30 dnů předem.

- v případech havárií (nebo škod způsobených živelnou pohromou) na VK, bránících odvádění nebo čištění odp. vod na ČOV oznámí tyto skutečnosti provozovatelem VK producentům ihned po zjištění stavu.

6.3.2. Umožnit provozovateli VK přístup k zařízení vnitřní kanalizace producenta a provedení její kontroly.

6.3.3. Předcházet situacím, které by mohly způsobit havárii na veřejné kanalizaci nebo ohrožení vod (ve smyslu zákona 254/2001 Sb. o ochraně jakosti povrchových a pozemních vod). V případě výskytu havárie zabezpečit úkoly, uvedené v odstavci 10.

6.3.4. Sledovat množství a kvalitu odp.vod (dle ČSN 75 7241), vypouštěných do veřejné kanalizace. Výsledky měření a rozborů předkládá provozovateli VK.

6.3.5. Projednat změny celkového množství a kvality vypouštěných látek, které nejsou odpadními vodami.

6.3.6. Respektovat zákaz vypouštění toxických látek a vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami.

6.3.7. Nevypouštět odp.vody z objektu nově připojovaného na veř. Kanalizaci (resp. neodsouhlasených provozovatelem VK) bez předchozího souhlasu provozovatele VK.

6.3.8. Není-li producent odpadních vod připojen na VK ukončenou ČOV je tento povinen likvidovat odpadní vody zákonným způsobem (viz. Zákon 274/2001 Sb. §18).

6.4. Omezení v odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace

6.4.1. Provozovatel VK je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod, především v těchto případech:

- z důvodu způsobených živelnými pohromami
- při provádění předem oznámených revizí a údržbových prací a opravách
- při havárii na veřejné kanalizaci nebo v případech vyvolaných naléhavou provozní potřebou (jde-li o nebezpečí, nezanedbatelné škody, nebo o ohrožení zdraví)
- vypouští-li producent (i přes upozornění) odpadní vody, které svými vlastnostmi ohrožují bezpečnost osob nebo majetku, funkci ČOV a nebo znehodnocovat kvalitu vypouštěných čištěných vod nebo kalu nad povolenou hranici
- nevyhovuje-li producentovo zařízení platným předpisům a usnesením tou měrou, že může ohrozit zdraví, bezpečnost osob a majetku
- zabráňuje-li producent odp. vod provozovateli VK v přístupu ke kanalizační přípojce, k měrné šachtě nebo k vnitřní kanalizaci a k jejich kontrole
- neodstraní-li producent odp.vod ve stanovené lhůtě závady na vnitřní kanalizaci

6.4.2. Omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod do veř. kanalizace z důvodu živelných pohrom či havárií oznámí provozovatel VK vhodným způsobem producentům odp.vod co nejdříve po zjištění stavu s uvedením předpokládané doby jejich trvání.
V ostatních případech vyrozumí producenty odp. vod o přerušení nebo o omezení vypouštění odp. vod v místě obvyklým způsobem a to nejméně 10 dnů předem.

6.4.3. Provozovatel VK je povinen omezení nebo přerušení vypouštění odp. vod z důvodu živelných pohrom, revizních a nutných údržbových prací zkrátit na co nejkratší dobu.
V uvedených případech je provozovatel VK povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v souladu se smluvními podmínkami.

6.4.4. Odvádění odpadních vod, které bylo omezeno nebo přerušeno provozovatel VK z důvodu porušování podmínek vypouštění odp.vod jejich producentem, je provozovatel VK povinen obnoven ihned po odstínění příčin, pro něž bylo odvádění omezeno nebo přerušeno. Práce s tím spojené budou prováděny na náklady producenta odpadních vod.

7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A.Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Peristentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Peristentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnou ke dnu a které mohou zasahovat do užívání vod
9. Kyanidy

B.Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Zinek | 11. Cín |
| 2. Měď | 12. Baryum |
| 3. Nikl | 13. Berylium |
| 4. Chrom | 14. Bor |
| 5. Olovo | 15. Uran |
| 6. Selen | 16. Vanad |
| 7. Arzen | 17. Kobalt |
| 8. Antimon | 18. Thalium |
| 9. Molybden | 19. Telur |
| 10. Titan | 20. Stříbro |

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu, vycházející z vodního prostředí a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách
4. Toxické nebo peristentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu
6. Neperistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
7. Fluoridy
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany
9. Silážní šťávy a statková hnojiva jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

10. Pevné předměty (např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky)
11. Nepoužité nebo prošlé léky

8. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

8.1. Při jakosti vypouštěných vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhláška 428/2001 Sb.

8.2. U producentů, zásobovaných výlučně z veřejného vodovodu se při určování množství vypouštěné vody vychází z fakturovaného množství vody, dodané z veřejného vodovodu.

8.3. Pokud producent odp.vod dodanou vodu z veřejného vodovodu z části nebo zcela spotřebuje a nevypouští ji do veřejné kanalizace, stanoví se množství zbývajících vypouštěných vod podle technických propočetů a podle podkladů zákazníka, pověřených provozovatelem VK

8.4. Vypouští-li producent odp.vod do veřejné kanalizace i vody z jiných zdrojů (vlastní studna, odběr z vodoteče apod.), stanoví se toto její množství způsobem předem dohodnutým mezi provozovatelem VK a producentem.

Přednostně je přitom třeba vycházet z údajů ověřeného měření nebo z ročních směrných čísel odběru vod (nejsou-li k dispozici měrné údaje). Není-li možné, stanoví se množství vypouštění odpadních vod odborným výpočtem. Producent je povinen za tímto účelem předložit k výpočtu provozovateli VK technické poklady, propočty a ukazatele.

8.5. Měrný objekt s měřicím zařízením odpadních vod musí být kdykoliv přístupný pověřenému pracovníkovi VK za účelem jeho kontroly nebo odběru vzorku vypouštěných odpadních vod.

8.6. Producent odp.vod je povinen pravidelně kontrolovat v měrném objektu odtoku odpadní vody, aby mohly být co nejdříve zjištěny závady ve vypouštění odpadních vod.

8.7. Měřicí odběrná zařízení podléhají kontrole provozovatele veřejné kanalizace i případnému úřednímu ověřování podle zvláštních předpisů.

8.8. Množství a kvalitu odpadních vod sleduje producent a výsledky předkládá ve smyslu smlouvy provozovateli veřejné kanalizace.

Kontrolní odběr provádí provozovatel VK, který je povinen přizvat k odběru producenta. Při neúčasti producenta při odběru je platný odběr provedený provozovatelem veřejné kanalizace. Při zjišťování koncentračních hodnot se odebírá prostý (bodový) vzorek odpadních vod.

Při zjišťování bilančních hodnot se odebírá směsný vzorek odpadních vod, získaný během 8 hodin sléváním stejných objemů vypouštěných odpadních vod odebíraných v intervalu nejdéle 1 hodiny, případně odebíraný automaticky odběrným zařízením.

8.9. Vlastník napojené nemovitosti nebo provozu s produkcí odpadních vod, který hodlá do veřejné kanalizace vypouštět odpadní vody překračující povolené limity nebo bilanční hodnoty uvedené v tabulce sub. 5 je povinen předem sjednat podmínky pro odvádění takových vod ve smlouvě s provozovatelem VK. V takovém případě je nutno vyrozumět vodohospodářský orgán se žádostí o vydání souhlasu k úpravě příslušného limitu. To se

týká i případů, kdy je nutno odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace předčistit.

Vyhovět takovému požadavku je možné za předpokladu, že se umožňují technické parametry ČOV kladené na účinnost čištění odpadních vod při jejich vypouštění do recipientu.

Je zakázáno přepouštění kalů z odpadních jímek a septiků do odpadní kanalizace bez předchozí dohody s provozovatelem ČOV v obci Litochovice, dopouští se přestupku, za který lze uložit sankci 10 000,- Kč.

10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH STAVECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na sídle provozovatele Obecním úřadě v Neuslužicích 16, 387 01 Volyně tel: 602 183 903

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli veřejné kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb. podává hlášení hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policie ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Hasičský záchranný sbor	150
Záchranná zdravotnická služba	155
Policie	158
Obec Litochovice	602 183 903 603 209 477
Odbor ŽP MěÚ Strakonice	383 377 271
Povodí Vltavy ČB	387 683 111
Okresní hygienická stanice v Č. Budějovicích	386 796 111
Česká inspekce životního prostředí ČB	386 352 506

11. USTANOVENÍ O DOPLŇOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A JEHO PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH

- 11.1. Kanalizační řád bude provozovatelem podrobován periodickému hodnocení z hlediska jeho funkce a obsahu ve dvouletém období od jeho schválení. Jeho jednotlivé části budou doplněny, resp. upraveny v souladu s aktuálním stavem, zvláště se zřetelem na množství a kvalitu odpadních vod se zřetelem na limity, stanovené vodohospodářským orgánem ve vztahu k recipientu. O těchto úpravách bude vodohospodářský orgán řádně informován.
- 11.2. Úpravy a změny kanalizačního řádu (podřízené režimu zákona o vodách) budou předloženy vodohospodářskému orgánu ke schválení. Týká se to především případů, mající přímý vliv na změnu vodohospodářského povolení k vypouštění odpadních vod do recipientu.
- 11.3. Změna nebo doplnění kanalizačního řádu musí být vždy projednána předem s vlastníkem veřejné kanalizace. Vlastník veřejné kanalizace je oprávněn uplatňovat podněty a návrhy v souladu s jeho zájmy k dalšímu rozvoji veřejné kanalizace v obci.